

2020 r.

Parametr	Ścieki surowe	Ścieki oczyszczone biologicznie		
	Stężenie	Stężenie	Redukcja [%]	Warunki dopuszczalne
BZT₅ [mg O₂/dm³]	489	2,8	99,4	15
ChZT [mg O₂/dm³]	1 048	34,7	96,7	125
Zawiesina ogólna [mg/dm³]	520	5,9	98,9	35
Azot ogólny [mg N/dm³]	96,6	9,3	90,5	10
Fosfor ogólny [mg P/dm³]	10,5	0,31	97,0	1